



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Белгородская область,
Чернянский р., с. Волоконовка,
ул.Центральная,31
(место составления акта)

19.02.2014 г.
(дата составления акта)
14 час.30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Б7/02-120

По адресу/адресам:РФ, Белгородская обл Чернянский р.,с. Волоконовка, ул.Центральная,31.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б7/02-120 от 27.01.2014 г. заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Колодезного Валентина Алексеевича была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Волоконовка Чернянского района Белгородской области» с 9 час. 00 мин. 17 февраля 2014 г. до 14 час. 30 мин. 19 февраля 2014 г.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/24 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Туренко В. С.  04.02.2014 г. 13 час. 40 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуются

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Фатеев Николай Дмитриевич – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «СОШ с.Волоконовка» Туренко Владимир Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших)

В ходе проведения проверки установлено:

1. МБОУ «СОШ с. Волоконовка» эксплуатирует здания и сооружения средней общеобразовательной школы. В период проведения проверки с 17.02.2014 г. по 19.02.2014 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации зданий от МБОУ «СОШ с. Волоконовка» не поступало, здания действующие.
2. Объекты МБОУ «СОШ с. Волоконовка» оснащены приборами учета используемых воды, электрической и тепловой энергии. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию;
3. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4. Проведено обязательное энергетическое обследование в 2012 году. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Для эксплуатации приборов учёта электрической энергии отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон 261-ФЗ) ст.13 п.8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6(далее ПТЭЭП). п.1.4.1.	директор МБОУ «СОШ с. Волоконовка» Туренко Владимир Сергеевич

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет _____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет _____

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство нет _____
(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: _____
в период с _____ Г. по _____ Г. в помещении /
электроустановке _____
(наименование помещения/электроустановки)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица **поступали/не поступали**
(отметить нужное)

Ф.и.о., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата

Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, выполнившего фотофиксацию

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия энергетического паспорта.
2. Копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области
Владимир Донского управления Ростехнадзора

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ «СОШ с.Волоконовка Чернянского района Белгородской области» Туренко Владимир Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19" февраля 2014 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)